

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 т.54-69-62 (код 8332) ф.54-69-62 (код 8332) E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности Орловского района

(наименование органа государственного надзора)

г. Орлов ул. Орловская 103, тел. 2-17-56, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 80/1/35-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа г. Орлова Кировской области (МКОУ ДОД ДЮСШ)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Ковязин А.Н.

Отделение надзорной деятельности № 80

Орловского района

(наименование органа ГПН)

от « 26 » сентября 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 30 » сентября 2014 г. по 1 ч 0 мин. « 03 » октября 2014 г.

1 0

проведена проверка

Государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору лейтенант вн. службы Фоминых Владимир Валерьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа г. Орлова Кировской области (МКОУ ДОД ДЮСШ), Кировская область г. Орлов ул. Ст. Халтурина 36, Орловский район п. Цус. Плодосовхоза

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

И.О. директора Целищева Светлана Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований	Пункт (абзац пункта) и наимено-	Срок устра-	Отметка
---	--------------------------	---------------------------------	-------------	---------

Предписания	пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нения нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлов ул. Ст. Халтурина 36				
1.	На путях эвакуации в общем коридоре для покрытий пола используется линолеум не соответствующий требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	ст.1 ФЗ №69-ФЗ; п. 6.25 СНиП 21-01-97.	01.10.2015г.	
МКОУ ДОД ДЮСШ Спорткомплекс п. Ц.ус Плодосовхоза				
2.	Отсутствуют испытания наружной пожарной лестницы организацией, имеющий соответствующую лицензию.	ст.1 ФЗ №69-ФЗ от 21.12.1994г.; п. 24 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2014г. п. 3.4 НПБ 245-2001.	01.10.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки.

Государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору Фоминих Владимир Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«06» октября 2014г.

М.И.П.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

И.В. директор МКОУ ДОД ДЮСШ
(должность, фамилия, инициалы)
Велицкая Е.Н.

«07» октября 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: Приволжского регионального центра МЧС России: 8 (800) 100-11-20;
ГУ МЧС России по Кировской области: 8 (8332) 64-21-77.